QUALITÀ DELL'ACQUA E PREVENZIONE INQUINAMENTO DA RIFLUSSO

12/11/2020



L'ACQUA UN BENE IMPORTANTE



L'accesso all'acqua potabile è indispensabile per la salute individuale e collettiva ed è ritenuto principio fondamentale del benessere sociale ed economico di ogni comunità umana.

A livello europeo e nazionale si ha come **obiettivo quello di garantire** che in ogni ambiente domestico e produttivo sia **disponibile acqua in:**

- adeguata quantità
- continuità nell'erogazione
- costi sostenibili

È fondamentale garantire l'idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, fornita tramite rete di distribuzione oppure mediante cisterne, bottiglie o in contenitori.







La normativa si pone come obiettivo la protezione della salute umana, garantendo la qualità delle acque e prescrivendo criteri per la protezione dall'inquinamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI



DEFINIZIONE CARATTERISTICHE ACQUA POTABILE E MATERIALI A CONTATTO

EUROPA

Direttiva 98/83/CE (IN REVISIONE)

"concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"

(Per la nuova Direttiva rivista e finalizzata, è prevista la pubblicazione per dicembre 2020. I materiali utilizzati devono essere conformi alle leggi per il contatto con l'acqua per consumo umano. Si dovranno usare solo materiali inseriti in liste positive e prodotti certificati nel loro rispetto.)

ITALIA

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

D.M. n. 174/2004 (IN REVISIONE)

"Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano"

(Prevista pubblicazione nell'anno prossimo. Decreto che fornisce le indicazioni da rispettare per i materiali e componenti utilizzati nei circuiti di distribuzione dell'acqua per consumo umano.)

Tendenza ad utilizzare materiali a bassissimo contenuto di piombo e con proprietà antidezincificazione (Low lead-DR)







CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI

UNI EN 805:2002

"Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici"

(La norma specifica i requisiti generali per i sistemi di approvvigionamento di acqua all'esterno di edifici, per i componenti, per l'installazione e per le prove in sito.)

UNI EN 806 - Parti 1,2,3,4,5 (IN REVISIONE)

"Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano"

(Norme sviluppate tra il 2005 e il 2012, sono attualmente in revisione, per implementare le varie conoscenze nel frattempo maturate, per il controllo della Legionella, il dimensionamento, la funzione dei dispositivi certificati secondo le norme di prodotto)

UNI 9182:2014

"Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, installazione e collaudo"

- È da utilizzare unitamente alle UNI EN 806-1, UNI EN 806-2, UNI EN 806-3, UNI EN 806-4, UNI EN 806-5
- > Specifica i criteri tecnici ed i parametri da considerare per il dimensionamento delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano
- L'allacciamento alla rete acquedottistica è trattato nell'Appendice A "Allacciamento all'acquedotto"

UNI EN 1717:2002 (IN REVISIONE)

"Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso"

(Norma guida per la corretta selezione dei dispositivi di protezione antiriflusso, per evitare contaminazioni e garantire sempre acqua sicura agli utenti. La norma è citata espressamente dalla UNI EN 806 e dalla UNI 9182 ed è un riferimento indispensabile da usare durante la progettazione dell'intera rete)

EN 1717 – DEFINIZIONE CATEGORIE DI RISCHIO


In questa norma, le acque contenute negli impianti sono classificate in funzione del grado di rischio di pericolosità per la salute umana.

CATEGORIA 1	Acqua utilizzabile per il consumo umano fornita dall'ente distributore	
CATEGORIA 2	Fluido che non presenta rischio per la salute, come in 1, le cui qualità sono state compromesse a seguito di una modifica nella temperatura, sapore, odore od aspetto	
CATEGORIA 3	Fluido che presenta un certo rischio per la salute dovuto alla presenza di sostanze nocive	
CATEGORIA 4	CATEGORIA 4 Fluido che presenta un rischio per la salute dovuto alla presenza di una o più "sostanze tossiche" o "molto tossiche" o una o più sostanze radioattive, mutagene o cancerogene"	
CATEGORIA 5	Fluido che presenta un serio rischio per la salute dovuto alla presenza di elementi microbiologici o virali	

FENOMENO DEL RIFLUSSO

COS'È?

Si tratta della **inversione di flusso** in seguito alla variazione delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto.



QUANDO SI VERIFICA?


SIFONAMENTO INVERSO:


la pressione nella rete pubblica è inferiore alla pressione esistente nel circuito derivato (sifonamento inverso).

Esempio causa: rottura tubazione acquedotto / notevoli prelievi altre utenze

CONTROPRESSIONE A VALLE:

nel circuito derivato si ha un innalzamento di pressione (contropressione) Esempio causa: ingresso di acqua pompata da un pozzo.








EN 1717 – DEFINIZIONE FAMIGLIE E TIPOLOGIE SISTEMI DI PROTEZIONE

La norma EN 1717 elenca il **principio di funzionamento ed i requisiti minimi** dei dispositivi atti a proteggere la rete pubblica da riflusso di acqua appartenente ad una delle cinque categorie.



Per ogni Tipo sono specificate:

- categoria minima e massima del fluido
- condizioni di applicazione.

Tabella 1		(Catego	oria d	ei flui	di
Famiglia Tipo	Unità di Protezione EN 1717	1	2	3	4	5
AA	Disconnettori non limitati	*	•	•	•	•
AB	Disconnettori con troppopieno non circolare (non limitati)	*	•	•	•	•
AC	Disconnettori con alimentazione sommersa comprendente un ingresso d'aria e un troppopieno	*	•	•	-	Ŀ
AD	Disconnettori con iniettore	*	•	•	•	•
AF	Vuoto d'aria con troppopieno circolare (limitato)	*	•	•	•	Г
AG	Vuoto d'aria con troppopieno minimo circolare (verificati mediante prova o misurazione)	*	•	•	-	-
BA	Disconnettori controllabili con zona a pressione ridotta	•	•	•	•	Ŀ
CA	Disconnettori con varie zone di pressione non controllabili	•	•	•	-	Γ
DA	Valvole antivuoto in linea da DN 8 a DN 80	0	0	0	-	Г
DB	Dispositivo di interruzione tubo con sfiato nell'atmosfera ed elemento mobile da DN 10 a DN 20	0	0	0	0	Γ
DC	Dispositivo di interruzione tubo con sfiato permanente nell'atmosfera da DN 10 a DN 20	0	0	0	0	C
EA	Valvole di ritegno anti-inquinamento da DN 6 a DN 250, controllabile	•	•	-	-	Γ
EB	Valvole di ritegno anti-inquinamento da DN 6 a DN 250, non controllabile			T		Т
EC	Valvole a doppio ritegno anti-inquinamento da DN 6 a DN 250, controllabile	•	•	-	-	Г
ED	Valvole a doppio ritegno anti-inquinamento da DN 6 a DN 250, non controllabile					
GA	Disconnettore meccanico ad azionamento diretto	•	•	•	-	Г
GB	Disconnettore meccanico ad azionamento idraulico	•	•	•	•	Γ
HA	Rompivuoto con raccordo per tubo da DN 15 a DN 32	•	•	0	-	Г
НВ	Valvole antivuoto con raccordo per tubo da DN 15 a DN 25 compreso	0	0	-	-	Γ
HC	Deviatore automatico					
HD	Valvole antivuoto con raccordo per tubo da DN 15 a DN 25 compreso	•	•	0	-	·
LA	Valvole pressurizzate di ingresso aria da DN 15 a DN 50	0	0	-	-	Γ
LB	Valvole pressurizzate di ingresso aria da DN 15 a DN 50	•	•	0	-	Г

EN 1717 – UNITA' DI PROTEZIONE

La **sequenza di apparecchiature**, formata dal dispositivo di protezione, filtri, valvole di ritegno, valvole di intercettazione, prese di pressione ecc, che **costituiscono la protezione anti riflusso**, viene definita **Unità di Protezione.**

Il **simbolo generico** con cui la norma EN 1717 identifica **l'Unità di Protezione** è costituito da un **esagono** contenente le lettere indicanti la Famiglia ed il Tipo di protezione:



Alcuni esempi di Unità di Protezione con relativa sequenza di dispositivi richiesti dalla norma EN 1717.

Unità di protezione: Famiglia B, Tipo A	BA	A POPULATION OF THE POPULATION
Unità di protezione: Famiglia C, Tipo A	CA	→ STRI V
Unità di protezione: Famiglia E, Tipo A	EA	→ →

EN 1717 – NORME DI PRODOTTO

Ogni tipologia di famiglia di disconnessione ha una norma di prodotto dedicata, nella quale vengono indicate tutte le caratteristiche tecniche.

Ogni prodotto deve essere certificato per garantire le caratteristiche necessarie.



















1.57/1991	9

abella 1		Famiglia Tipo	Norma prodotto			`ateg	oria d	ei iiuid	di		
amiglia Tipo	Unità di Prote	ramiglia ripo	Norma prodotto		1	2	3	4	5	Norma prodotto	Serie Caleffi
AA	Disconnettori	AA	EN 13076		*	0	0	0	0	EN 13076	
AB	Disconnettori	AA	EN 13076		*	۰	0	0	•	EN 13077	
AC	Disconnettori d	ΛD	EN 12077	eno	*	0	0	-	-	EN 13078	
AD	Disconnettori	AB	EN 13077		*	۰	۰	•	•	EN 13079	
AF	Vuoto d'aria d	4.0	EN 40070		*	0	0	0	-	EN 14622	
AG	Vuoto d'aria d	AC	EN 13078	one)	*	•	۰	-	-	EN 14623	
ВА	Disconnettori	4.5	EN 40070	_	۰	•	0	0	-	EN 12729	580, 574, 575
CA	Disconnettori	AD	EN 13079	_	•	•	•	-	-	EN 14367	573
DA	Valvole antivu			_	0	0	0	-	-	EN 14451	
DB	Dispositivo di i	AF	EN 14622	120	0	0	0	0	0	EN 14452	
DC	Dispositivo di			N 20		-	0	-	-	EN 14453	0045 0040
EA	Valvole di rite	AG	EN 14623	_	•	۰		-	-	EN 13959	3045, 3046
EB	Valvole di rite		<u> </u>	_		0	_			EN 13959	3047
EC ED	Valvole a dop	BA	EN 12729	_	-		-	-	_	EN 13959 EN 13959	
GA	Disconnettore			_			-				
	Disconnettore	CA	EN 14367	_		-				EN 13433*	
GB				_			0	Ů	H	EN 13434*	
HA	Rompivuoto o	DA	EN 14451	_	0	0	_	-	-	EN 14454 EN 15096	
HB	Valvole antivu				Ĕ		_	-			
HC HD	Deviatore aut Valvole antivu	DB	EN 14452	_			0			EN 14506 EN 15096	
LA	Valvole press	00	EN TITOE	_	0	0	_		H	EN 14455	
LB	Valvole press	DC	EN 14453	_	•	•	0	-	-	EN 14455 EN 14455	
xità con scarico i	in accosfera non dev	ЪО	LIN 14400						\succ	LIV 14455	
Copre il rischio	O Ovore il rischi	EA	EN 13959	ii tipi di	utilizzo	sanitari	(v. Tab	ella 2)	*	Non confarmata	
		LA	LIN 10000								
		EB	EN 13959								
		ED	EN 13939								

ESEMPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - EA - EB

Valvola di ritegno non controllabile - EB	Valvola di ritegno co	ontrollabile - EA
	→ V	

EA	Valvole di ritegno anti-inquinamento da DN 6 a DN 250, controllabile	•	•	-	-	-	EN 13959
EB	Valvole di ritegno anti-inquinamento da DN 6 a DN 250, non controllabile						EN 13959



ESEMPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - CA

Disconnettore a zone di pressioni differenti non controllabili - CA

Unità di protezione	Disconnettore e filtro	Unità di protezione completa
STR		

ı	CA	Disconnettori con varie zone di pressione non controllabili	•	•	•	-	-	EN 14367



ESEMPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - BA

Disconnettore controllabile con zona a pressione ridotta - BA

Unità di protezione	Disconnettore	Unità di protezione completa

BA	Disconnettori controllabili con zona a pressione ridotta	•	•	•	•	-	EN 12729



ESEMPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - TIPO A

Disconnettore con troppopieno non circolare (non limitati) – AB "Vasca di disconnessione"



Fonte: Honeywell

	-							
AB	Disconnettori con troppopieno non circolare (non limitati)	*	•	•	•	•	EN 13077	



EN 1717 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio di inquinamento del riflusso deve essere effettuata in base a:

- Tipo di sistema;
- 2. Caratteristiche del fluido contenuto.

Dalla valutazione, effettuata dal progettista e dall'Ente distributore dell'acqua, si deve scegliere il dispositivo di protezione più idoneo.

Oltre alla EN 1717, occorre sempre valutare il parere dell'Ente distributore dell'acqua e le specifiche norme nazionali in quanto, in base alla tipologia di impianto, possono esserci deroghe alla norma europea.




MATRICE DI PROTEZIONE

Per ogni tipologia di impianto è indicata la categoria di rischio del fluido in esso contenuto. Le categorie vanno dalla 2 alla 5 (EN 1717).

La tabella è stata redatta sulla scorta delle **indicazioni fornite** dalla norma europea **EN 1717 e i Regolamenti Nazionali**.


In fase di applicazione occorre comunque un confronto con eventuali norme o regolamenti locali.





TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI ANTIRIFLUSSO PRINCIPI BASE DI FUNZIONAMENTO



VALVOLE DI RITEGNO "Tipo EA"







FUNZIONAMENTO NORMALE

Il ritegno (2) si apre automaticamente quando la pressione nella direzione del flusso a monte (A) è maggiore di quella a valle (B).

ARRESTO DEL FLUSSO

Il ritegno (2) si chiude in anticipo sotto l'azione della forza esercitata dalla molla antagonista guando la pressione a valle (B) tende ad eguagliare quella di monte (A) a seguito dell'arresto del flusso.

DEPRESSIONE A MONTE

Il **ritegno (2) rimane chiuso**, non consentendo il ritorno verso l'acquedotto.

SOVRAPRESSIONE A VALLE

Se la pressione nella zona a valle (B) aumenta fino a superare il valore della pressione a monte (A), il ritegno (2) rimane chiuso, non consentendo il ritorno.



VALVOLE DI RITEGNO "Tipo EA" – METODO DI CONTROLLO


Valutazione della tenuta del ritegno

per mantenere in pressione l'impianto in assenza di flusso, chiudere tutte le valvole di intercettazione o le utenze a valle della valvola. Usare la presa di valle per verificare che la pressione sia superiore a 0,5 bar;



- chiudere la valvola di intercettazione incorporata (90° senso orario) ed aprire la presa di controllo della valvola di non ritorno.
 - 1. Il flusso si interrompe

- → RITEGNO OK
- 2. Il flusso NON si interrompe
- → controllare la tenuta della valvola di intercettazione
- → se OK ma il flusso continua → sostituire il ritegno








CONTROLLO

In accordo con la normativa EN 806-5 si DEVONO ESEGUIRE:

- ✓ procedure di ispezione → ogni sei mesi;
- ✓ procedure di manutenzione → almeno una volta all'anno.

DISCONNETTORE "Tipo CA"




FUNZIONAMENTO NORMALE

Ritegni (1 e 2) sono aperti

P_{camera intermedia} (B) < P_{a monte} (A)

Tale Δp agisce sulla membrana interna (4) e genera una forza che tiene chiusa la valvola di scarico (3).




ARRESTO DI FLUSSO

Ritegni (1 e 2) sono chiusi.

P_{camera intermedia} (B) < P_{a monte} (A)

A causa del Δp sempre presente tra monte (A) e intermedia (B), la valvola di scarico (3) rimane chiusa.



SCARICO ZONA INTERMEDIA

DEPRESSIONE A MONTE

Diminuisce P_{monte} → ritegni chiusi (1 e 2);


Se ∆p tra monte (A) e intermedia (B) < valore definito → lo scarico si apre, creando zona aria intermedia;

SOVRAPRESSIONE A VALLE

Aumenta P_{valle} (C) oltre P_{monte} (A) \Rightarrow ritegno (2) si chiude;

Se il ritegno (2) presentasse una avaria → aumento P_{intermedia} (B) → disconnette

DISCONNETTORE "Tipo CA" – METODO DI CONTROLLO




COMPONENTI:

- 1) Valvola di intercettazione a monte/valle
- Filtro a Y
- 3) Rubinetto di controllo a monte
- 4) Disconnettore con filtro ispezionabile all'ingresso

OPERAZIONE DI CONTROLLO DELLO SCARICO (disconnessione).

- ✓ Chiudere le valvole di intercettazione a monte e a valle (1).
- ✓ **Aprire il rubinetto** di controllo (3) per **diminuire la pressione a monte**.

Il dispositivo **dovrebbe intervenire aprendo lo scarico** per svuotare l'acqua contenuta nel corpo valvola.








CONTROLLO

In accordo con la normativa EN 806-5 si DEVONO ESEGUIRE:

- ✓ procedure di ispezione → ogni sei mesi;
- ✓ procedure di manutenzione → almeno una volta all'anno.

DISCONNETTORE "Tipo BA"



FUNZIONAMENTO NORMALE


Ritegni (1 e 2) sono aperti

P_{camera intermedia} (B) < P_{monte} (A)

<u>di almeno 14 kPa</u>, perdita precalcolata

P_{camera di manovra} (D) = P_{monte}

F_{Dp otturatore} > F_{precarica molla}
La valvola di **scarico rimane chiusa**.




ARRESTO DI FLUSSO

Ritegni (1 e 2) sono chiusi.

 $P_{camera\ manovra}(D) = P_{monte}$

Entrambe ≥ 14 kPa + P_{camera intermed}.(B)

La valvola di scarico rimane chiusa.



SCARICO ZONA INTERMEDIA

DEPRESSIONE A MONTE

Diminuisce P_{monte} → ritegni chiusi (1 e 2);

Se Δp tra monte (A) e intermedia (B) < valore definito di 14 kPa → lo scarico si apre, creando zona aria intermedia;

SOVRAPRESSIONE A VALLE


Aumenta P_{valle} (C) oltre P_{monte} (A) \Rightarrow ritegno (2) si chiude;

Se il ritegno (2) presentasse una avaria → aumento P_{intermedia} (B) → disconnette

DISCONNETTORE "Tipo BA" – METODO DI CONTROLLO

VERIFICA DELLA DISCONNESSIONE

- ✓ Chiudere le intercettazione di monte e valle e collegare il manometro differenziale alle prese di pressione di monte e intermedia;
- √ In seguito aprire il rubinetto di scarico di monte per far abbassare la pressione di monte;
- ✓ La disconnessione deve avvenire quando il valore di Δp è di poco superiore a 14 kPa.



PARTICOLARITÀ AGGIUNTIVE:

- Controllabile
- 2. Manutenzione componenti interni senza rimozione del corpo valvola
- Funzionamento con caratteristica di anticipare l'apertura con sicurezza








CONTROLLO

In accordo con la normativa EN 806-5 si DEVONO ESEGUIRE:

- ✓ procedure di ispezione → ogni sei mesi;
- ✓ procedure di manutenzione → almeno una volta all'anno.

GRUPPI DI CARICAMENTO "Tipo BA"



VANTAGGI GRUPPI DI CARICAMENTO:

I gruppi di caricamento rappresentano un'ottima soluzione in quanto risultano essere molto compatti, comprendendo al loro interno più funzioni.

COMPONENTI CARATTERISTICI:

- 1. Corpo compatto, monoblocco
- 2. Due valvole di intercettazione
- 3. Tre prese di pressione
- 4. Cartuccia disconnettore tipo BA (EN 12729)
- 5. Cartuccia del gruppo di carico (riduttore di pressione)
- 6. Filtro di monte ispezionabile/removibile
- 7. Valvola di ritegno di valle, ispezionabile/removibile (EN 13959)
- 8. Imbuto di scarico (EN 1717)
- 9. Coibentazione
- 10. Attacco manometro sui due lati

GRUPPI DI CARICAMENTO "Tipo BA"



PARTICOLARITA' FUNZIONALI


- cartuccia PREASSEMBLATA di disconnessione che rende molto più semplice la manutenzione, avendo un unico componente da sostituire e non più componenti.
- Possibile installazione orizzontale o verticale grazie all'imbuto orientabile.



POSSIBILI INTEGRAZIONI:


Questi gruppi possono essere **affiancati a gruppi di addolcimento / demineralizzazione** in spazi molto compatti.


La presenza di tali trattamenti obbliga l'installazione di un disconnettore di tipo BA.




APPLICAZIONI IMPIANTISTICHE







































































GUIDA MONOGRAFICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI RIFLUSSO




ENTI DISTRIBUTORI – PREVENZIONE ANTIRIFLUSSO SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA



SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA





REGOLAMENTI TECNICI – DEFINIZIONE DISCONNESSIONE

1° TIPOLOGIA:

Definizione grado di rischio	Basso I	Alto	
Tipologia impiantistica	Utenza civile	Acque con sostanze pericolose	
Tipologia di disconnessione richiesta	Valvola di ritegno Da definire «dispositivo di disconnessione idraulica, con idonee caratteristiche»		
Chi definisce la tipologia di disconnessione	Gestore	Gestore su progetto Utente	
Chi ha in carico l'installazione	Gestore	Utente	
Chi ha in carico la manutenzione	Utente	Utente	

REGOLAMENTI TECNICI – DEFINIZIONE DISCONNESSIONE

2° TIPOLOGIA:

Definizione grado di rischio	Basso ■	Alto	
Tipologia impiantistica	Utenza civile	- laboratori fotografici, autorimesse, carrozzerie, lavanderie, lavaggio auto; - allevamenti bestiame e pollame; ecc.	
Tipologia di disconnessione richiesta	Valvola di ritegno	Disconnettore BA (omologato UNI EN 12729:2003)	
Chi definisce la tipologia di disconnessione	Gestore	Progettista su specifiche regolamento	
Chi ha in carico l'installazione	Gestore	Utente	
Chi ha in carico la manutenzione	Utente	Utente	

REGOLAMENTI TECNICI – DEFINIZIONE DISCONNESSIONE


3° TIPOLOGIA:


Definizione grado di rischio	Basso 📗	Intermedio I	Alto
Tipologia impiantistica	Utenza civile	 Antincendio hotel, ristoranti e simili; azienda agricole; scuole e servizi igienico sanitari pubblici; 	 laboratori fotografici, lavanderie, tintorie, piscine; impianti di depurazione; ospedali, case di cura e di riposo, cliniche;
Tipologia di disconnessione richiesta	Valvola di ritegno S0	Disconnettore CA non controllabile S1	Disconnettore BA Controllabile S2
Chi definisce la tipologia di disconnessione	Gestore	Progettista su specifiche regolamento	Progettista su specifiche regolamento
Chi ha in carico l'installazione	Gestore	Utente	Utente
Chi ha in carico la manutenzione	Utente	Utente	Utente

ESEMPI DI CONNESSIONI CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI LOCALI




SCHEMA IMPIANTO ANTINCENDIO A SPEGNIMENTO AUTOMATICO







Fonti: MM S.p.A. www.milanoblu.com/




Fonti: MM S.p.A. www.milanoblu.com/





SCHEMI DI ALIMENTAZIONE PER CENTRALE TERMICA

SCHEMA C.T. A VASO DI ESPANSIONE APERTO



SCHEMA C.T. A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO










Fonti: MM S.p.A. www.milanoblu.com/






© Copyright 2020 Caleffi









Fonti: Auri Umbria






Fonti: Auri Umbria






ESEMPI DI PRESCRIZIONI UNI EN 16925 ed. 2019

Impianto sprinkler tipo 1 con pompa di surpressione




Impianto sprinkler tipo 2 e 3 con pompa di surpressione



Normativa di recente emanazione, si fa chiaro riferimento alla EN 1717 per quanto concerne la prevenzione da riflusso.



Impianto sprinkler tipo 1, 2 e 3 con accumulo



CONSIDERAZIONI



ESEMPI DI CASI REALI

Sorpresa nel Modenese: dal rubinetto di casa esce lambrusco

Un guasto al silos della cantina sociale locale ha regalato un certo stupore ai residenti



La mattina del 4 marzo alcuni residenti di Settecani, frazione alle porte di Castelvetro, nel Modenese, hanno avuto una sorpresa decisamente insolita. Invece dell'acqua trasparente proveniente dall'acquedotto usciva una sostanza rossa.

Non era acqua con ruggine dei tubi, ma del vino. Avete letto bene, e il profumo non lasciava margini ad altre ipotesi. Si tratta di Lambrusco Grasparossa, proveniente dalla cantina sociale di Settecani.

...L'esito dei primi accertamenti sembrerebbe far ricondurre l'immissione di vino nelle condutture dell'acquedotto comunale alla "disfunzione di una valvola", informano i Nas. Il vino immesso nella rete idrica era quelló destinato all'imbottigliamento, quindi "non è nocivo per la salute", concludono i Carabinieri confermando il messaggio diffuso dal Comune mercoledi'.

Fonte: La Stampa

Water contamination at Bristow School

Drinking water at Bristow Elementary School was contaminated today, and officials are urging students who may have ingested the water to watch for symptoms.

Glycol, a chemical used in the school's heating and cooling system, leaked into the school's drinking supply Wednesday afternoon. District officials were notified of the incident around 1:30 p.m.

Students will be given bottles of water at school Thursday and food will be prepared off site, likely at another school. Workers will install a back-flow prevention system, which should keep the drinking water safe from similar incidents. Hendricks said.

Fonte: Bowling Green Daily News

Health Dept. investigating Delray for tainted water incident in 2018

DELRAY BEACH - The state Department of Health is investigating the city if it covered up a tainted water incident in 2018 that resulted in several residents getting sick when partially treated sewage water found its way into their drinking water.

To prevent contamination, separate lines are installed for tap water and for sprinklers and so-called "backflow preventers" are attached to the tap water pipe to prevent the reclaimed water from getting into the tap water system. The city is charged with failing to ensure that the backflow preventers were ever installed and, as a result, the drinking water in a number of homes became contaminated.

Fonte: The Palm Beach Post



Chi è responsabile della scelta e installazioni? → Progettista / Utente finale

Cosa deve fare il progettista?



- → Rispettare le indicazioni del regolamento di zona
- → Se non sono presenti indicazioni specifiche → Rispettare EN1717 e norme vigenti
 - → Parere preventivo dell'ente gestore

In ogni caso è sempre necessario, in caso di dubbio, contattare l'ente gestore se non già specificato.

Una frammentazione così accentuata è la condizione migliore?




Probabilmente NO, crea confusione e in taluni casi anche differenti tipologie di gradi di disconnessione a parità di pericolosità di fluido.

COSA SI PUÒ FARE PER MIGLIORARE LO STATO ATTUALE?




UNIFORMARE NAZIONALMENTE a livello tecnico e legislativo, la definizione puntuale della tipologia di disconnessione in funzione delle principali tipologie di impianto, secondo quanto riportato dalla EN 1717.






PROCESSO DI ACCORPAMENTO GIA' IN ATTO Evoluzione negli ultimi 20 anni



Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Istat Sistema indagini sulle Acque



Considerazioni





Consumo medio 419 l/ab/g dato ISTAT



Lieve aumento costo medio

Costo medio Italia 1,17 ¤/m³ dato ISTAT

0.7 - 1.7 /m³ medie Italiane

Costo medio Europa 2 $/m^3$ (picchi di $3-5 /m^3$)

- ✓ Maggiori investimenti
- ✓ Maggiore sicurezza dell'acqua distribuita e dell'utente finale
- √ Maggiore fiducia e utilizzo dell'acqua distribuita
- ✓ Riduzione altri tipi di distribuzioni (**riduzione inquinamento**).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



S.R. 229, n. 25 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) Italy Tel. +39 0322 8491 / Fax +39 0322 863305 info@caleffi.com



CaleffiVideoProjects



caleffi-s-p-a-



Caleffiltalia

Claudio Ardizzoia

claudio.ardizzoia@caleffi.com

Luca Guanella

luca.guanella@caleffi.com