



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0923.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Regulatory ciśnienia wody z serii 5350 (61,71,75,81,91,60,70,74,80,90); 5351(41,51,61,40,50,60); zawory bezpieczeństwa z serii 3114(50,60,70,80); 3115(50,60,70,80,90);3124(50,60,70,80,15,18);3134,3135,3144 (60,70,80); 5314-5317(60,80,10)**

Zawierający / containing: **mosiądz CW617N, CW508L, PA, EPDM**

Przeznaczony do / destined: **montażu w systemach przesyłu wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, montażu w instalacjach ciepłej wody użytkowej, instalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i przed oddaniem do użytku instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

CALEFFI S.p.A.
28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
S.R. 229, n. 25, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Caleffi Poland Sp. z o. o.
30-633 Kraków
ul. Walerego Sławka 5



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.06.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.06.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 czerwca 2025

The date of issue of the certificate: 26th June 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczotko
dr n. med. Maciej Szczotko