

DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ

Fontaneto d'Agogna, 6 giugno 2014

La sottoscritta **CALEFFI S.p.A.**
produttrice di componenti per impianti idrotermici, con sede in
Fontaneto d'Agogna (NO) - Strada Regionale 229, n. 25

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che i **raccordi tre pezzi serie 588 codice 588040; 588050; 588060; serie 5881 codice 588140; 588150; 588160** sono costruiti a regola d'arte, nel rispetto delle procedure previste dal sistema di qualità aziendale conforme alle Norme UNI EN ISO 9001.

I raccordi indicati, dotati di O-RING nero, conforme alla UNI EN 681-1, sono idonei all'impiego in impianti termoidraulici e di distribuzione di acqua potabile.

I raccordi di cui sopra, dotati di O-RING giallo, conforme alla UNI EN 549, sono idonei all'impiego negli impianti gas conformi alla UNI 7129-1 (portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW) e al contatto con fluidi quali: metano, GPL, propano, etano, butano, nafta, kerosene.

In fede

Alessandro Crimella
Direttore Tecnico



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Fontaneto d'Agogna, 30 giugno 2009

La sottoscritta **CALEFFI S.p.A.**
produttrice di componenti per impianti idrotermici, con sede in
Fontaneto d'Agogna (NO) - Strada Regionale 229, n. 25

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che **i raccordi tre pezzi serie 588, 5881** sono costruiti a regola d'arte, nel rispetto delle procedure previste dal sistema di qualità aziendale conforme alle Norme UNI EN ISO 9001.

In fede

Mario Tadini

Direttore Tecnico



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions